

Aschau, den 12.09.2024

Bestätigung Dampfdichtheit XL-Serie

Hiermit bestätigen wir, dass unser **P870 XL150-Einbaugehäuse** in Kombination mit unserem **P948 Uni-Flexx** bei sachgemäßer Installation und den unten erwähnten Abdichtarbeiten in Sichtdachstühlen dampfdicht sind.

Bei der Installation in Sichtdachstühlen muss darauf geachtet werden, dass die gewählten Schrauben nicht aufgrund ihrer Gesamtlänge die Dachstuhlbretter im sichtbaren Bereich verletzen.

Durch die Ø 74 mm Bohrung wird die Dampfsperre durchbrochen. Anschließend wird der Uni-Flexx von oben eingebracht. Hierbei muss der Uni-Flexx sowie das XL150-Einbaugehäuse ausreichend abgedichtet werden, um die Durchdringung der Dampfsperre auszugleichen. Entfällt dieser Schritt, kann eine Dampfdichtheit nicht garantiert werden.

Wir empfehlen, ähnlich gängiger Vergleichsprodukte, die Abdichtarbeiten durch das verantwortliche Gewerk durchführen zu lassen, um die Dampfdichtheit zu erreichen.

Das vorliegende Dokument bezieht sich auf die zum Ausstellungsdatum geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien. Durch Änderungen der entsprechenden Gesetze, Normen und Richtlinien nach diesem Zeitpunkt erlischt die Gültigkeit dieses Dokumentes.

Mit freundlichen Grüßen

Marcel Schreck
Marcel Schreck
Produktmanager